

附件 1

电梯监督检验报告


报告编号: 3110-500298-202111-156350-2021

设备品种	曳引驱动乘客电梯	型号	LTW	
制造单位名称	菱王电梯有限公司			
产品编号	21K000664	制造日期	2021-07	
施工单位名称	重庆菱王电梯工程有限公司	单位内编号	1#	
施工单位许可证明文件编号	TS3350206-2024	施工类别	安装	
安装地点	两江新区B5-2/05公共停车场	使用登记证编号	-	
使用单位名称	重庆渝地实业发展有限公司			
维护保养单位名称	重庆菱王电梯工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1050 kg	额定速度	1.75 m/s
	层站门数	7 层 7 站 7 门	控制方式	集选
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)			
主要检验仪器设备	钳型电流表、绝缘电阻仪、转速表、游标卡尺、钢直尺、卷尺等			
检验结论	合格			
备注	1、本报告结论是根据所检设备现场检验实际状况，按照检规规定进行的判定。 2、为确保安全运行，使用单位应按照TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》和TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》的要求做好相关工作。			
	设备型式	无机房		
	改造单位名称	/	改造日期	/
	驱动主机编号	21K000664	控制柜编号	21K000664
	轿厢限速器编号	21K000664-1	限速器下次确认时间	2023年11月
	对重限速器编号	21K000664-2	下次制动试验日期	2026年11月
	单位内编号	1#		
检验日期	2021年11月15日	下次检验日期	2022年11月	
检验人员	尹存 胡萍			
编制:	尹存	日期:	2021年11月15日	
审核:	文红军	日期:	2021年11月15日	
批准:	投建明	日期:	2021年11月15日	
		检验机构核准证号	TS7110275-2021	
		《检验机构公章或检验专用章》		
		检验专用章 2021年11月15日		

共 9 页 第 1 页

电梯监督检验报告

报告编号: 3110-500298-202111-156352-2021

设备品种	曳引驱动乘客电梯		型号	LTW
制造单位名称	菱王电梯有限公司			
产品编号	21K000665	制造日期	2021-07	
施工单位名称	重庆菱王电梯工程有限公司	单位内编号	2#	
施工单位许可证明文件编号	TS3350206-2024	施工类别	安装	
安装地点	两江新区B5-2/05公共停车场	使用登记证编号	-	
使用单位名称	重庆渝地实业发展有限公司			
维护保养单位名称	重庆菱王电梯工程有限公司			
设备技术参数	额定载重量	1050 kg	额定速度	1.75 m/s
	层站门数	11 层 11 站 11 门	控制方式	集选
检验依据	《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001—2009)			
主要检验仪器设备	钳型电流表、绝缘电阻仪、转速表、游标卡尺、钢直尺、卷尺等			
检验结论	合格			
备注	1、本报告结论是根据所检设备现场检验实际状况,按照检规规定进行的判定。 2、为确保安全运行,使用单位应按照TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》和TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》的要求做好相关工作。			
	设备型式	无机房		
	改造单位名称	/	改造日期	/
	驱动主机编号	21K000665	控制柜编号	21K000665
	轿厢限速器编号	21K000665	限速器下次确认时间	2023年11月
	对重限速器编号	/	下次制动试验日期	2026年11月
	单位内编号	2#		
检验日期	2021年11月15日	下次检验日期	2022年11月	
检验人员	尹存 胡萍			
编制:	尹存	日期:	2021年11月15日	检验机构核准证号: TS7110275-2023 (检验检测机构公章或检验专用章) 
审核:	史经	日期:	2021年11月15日	
批准:	段晓明	日期:	2021年11月15日	